

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00266/21

Серия **RU** № **0349773**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» (АО «СКК»). Место нахождения: 443009, Россия, город Самара, улица Физкультурная, дом 103, помещение Н6. Место осуществления деятельности: 443022, Россия, город Самара, улица Кабельная, дом 9. ОГРН: 1026301512027. Телефон: (846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» (АО «СКК»). Место нахождения: 443009, Россия, город Самара, улица Физкультурная, дом 103, помещение Н6. Место осуществления деятельности: 443022, Россия, город Самара, улица Кабельная, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Провода бытового назначения, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе повышенной гибкости, на напряжение переменного тока до 380В, с числом жил 2 и 3, сечением медных жил от 0,75 мм² до 6 мм² включительно, марок: ПБОВнг(А)-1, ПБОВнг(А)-3.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К17-009-2017 «Провода бытового назначения. Технические условия»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№1/0049 от 19.11.2021, 1/0050 от 19.11.2021, 2/М163 от 18.10.2021, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2497/АО от 10.09.2021, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программы испытаний №№2497-1/ПИ от 27.09.2021, 2497-2/ПИ от 27.09.2021. Срок хранения при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С, в закрытых помещениях менее 10 лет, срок службы не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.11.2021 **ПО** 22.11.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Бунакова Инна Викторовна

(Ф.И.О.)