



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", АО "СКК" зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 11.04.2015 ОГРН: 1026301512027, место нахождения: 443009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, ДОМ 103, ПОМЕЩЕНИЕ Н6, адрес места осуществления деятельности: 443022, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, ул Кабельная, дом 9, телефон: +7 8462282373, адрес электронной почты: scc@samaracable.ru

В лице: Директор по качеству Родионов Вячеслав Николаевич, доверенность 22/136 от 01.02.2021

заявляет, что Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из силанольносшиваемой безгалогенной композиции, с общим экраном из медной ленты или медных проволок, или без экрана, с броней из стальных оцинкованных лент или без брони, с наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с числом токопроводящих жил 1, сечением от 240 до 630 мм² включительно, на номинальное переменное напряжение 3 кВ, марок: ПвПГЭнг(А)-НФ, ПвБПнг(А)-НФ, код ОКПД2: 27.32.14.111, код ТН ВЭД: 8544601000 Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Кабели силовые и контрольные, пониженной пожароопасности, номер: ТУ 16.К17-069-2018

Серийный выпуск, Сертификат соответствия пожарной безопасности № RU C-RU.АЖ03.В.00101/21, от 10.03.2021

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", место нахождения: 443009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, ДОМ 103, ПОМЕЩЕНИЕ Н6,

Соответствует требованиям: ГОСТ 31996-2012, Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия, пп. 4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.11, 5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.13-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 11 (пп. 1-5), 5.2.5.2 табл. 12 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3;

Декларация о соответствии принята на основании протокола 1/21 выдан 26.02.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "Самарская Кабельная Компания"" RA.RU.22КБ16; Сертификат системы менеджмента: RU.001.13ФК39.0061 выдан 26.06.2020, Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента Учреждения "Центр сертификации систем качества "Интерэкомс", РОСС RU.0001.13ФК39.; схема декларирования: 2д

Дата принятия декларации 20.05.2021

Декларация о соответствии действительна до 15.05.2026

М.П.



(подпись)

Родионов Вячеслав Николаевич

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.В.78693/21

Дата регистрации 20.05.2021

М.П.

(подпись)

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации