



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00133

№ ПИС 007121

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443009, Россия, г. Самара, ул. Физкультурная, 103, помещение П6. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samagacable.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9.. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samagacable.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ», ОГРН 1165047060001. 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. Свидетельство № ССБК.RU.ПБ30, действительно до 25.02.2022 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции)

Кабели силовые, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, с числом жил до 5 включительно, сечением жил 1,5 до 1000 кв.мм (одножильные) вкл., от 1,5 до 400 кв.мм (многожильные) вкл., на напряжение до 1кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS изготовленные в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001.. Код ОКПД 2: 27.32.13.111, 27.32.13.112. Код ТНВЭД: 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствие которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п. 5.3, 5.4, 5.6 ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А), ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 2, ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТИМ 2.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 038С от 27.10.2021г, Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.211ПБ36 до 25.05.2024 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты: info@prompozhtest.ru.


### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям)

1. ТУ 16.К71-310-2001, 2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.0001.13ФК39.0061 от 26.06.2020 г. по 26.06.2023 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации ДС.ИСМ.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.11.2021 г. по 07.11.2024 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

А.В. Долматов  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

  
(подпись)

А.В. Белякова  
Ф.И.О.

