



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00146

№ ПС 007138

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36 ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождения изготовителя  
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и  
местонахождения органа по  
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ».  
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.  
ОГРН 1165047060001, свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о  
сертифицированной  
продукции)

Кабели связи симметричные высокочастотные, с пленко-пористо-пленочной полистиленовой изоляцией, в оболочке из полимерной композиции не содержащей галогенов, на номинальное переменное напряжение до 690В марок: МКПнЭпПнг(A)-HF, МКПнЭпПбПнг(A)-HF, изготовленные в соответствии с ТУ 16.К17-086-2016.  
Код ОКПД 2: 27.32.13.151 Код ТНВЭД: 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
на соответствие которых  
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке- ПРГП16 (Категория А)  
ГОСТ ИЕС 60754-2-2011 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении- ПКА1, ГОСТ 12.1.044-89 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения- ПТПМ2, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия- ПД1.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 065С от 10.09.2021г. Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.2ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты: info@prompozhtest.ru.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные  
заявителем в качестве  
доказательства соответствия  
продукции требованиям)

ТУ 16.К17-086-2016, Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.0001.13ФК39.0061 от 26.06.2020 г. по 26.06.2023 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации ДС.ИСМ.ОС04.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.02.2022 г. по 24.02.2025 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

А.В. Долматов  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

  
(подпись)

А.В. Беязкова  
Ф.И.О.

