



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00196

№ ПС 007844

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия,
г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36 ОГРН 1026301512027.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г.
Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ».
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. ОГРН
1165047060001, свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из
поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, без
оболочки, сечением жил от 0,5мм² до 400 мм² включительно, марка
ПуВнг(А)-LS, с гибкой медной жилой марка ПуГВнг(А)-LS ТУ 16.К17-096-
2017; Код ОКПД2 27.32.13.131; Код ТН ВЭД 8544 49 910 8.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п. 5.3, 5.4; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел
распространения горения при групповой прокладке-ПРГП 16
(Категория А); ГОСТ IEC 61034-2-2011 Показатель дымообразования при
горении и тлении кабельного изделия- ПД2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 121С от 11.07.2022г. Испытательная лаборатория ООО
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область,
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты:
info@prompozhtest.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 16.К17-096-2017, Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС RU.0001.13ФК39.0061 от 26.06.2020 г. по 26.06.2023 г., выдан
органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества
«ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78,
корпус 2, аттестат аккредитации ДС.ИСМ.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.07.2022 г. по 19.07.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

