



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00263

№ ПС 008341

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия,
г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36 ОГРН 1026301512027.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г.
Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПЖТЕСТ».
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. ОГРН
1165047060001, свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением, с мелкими или алюминиевыми жилами, с изоляцией из
поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с оболочкой
или с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной
пожарной опасности, с броней и без брони, с экраном и без экрана, с числом жил 4-
61, номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм² вкл. на номинальное переменное
напряжение 660 В марок: АКВБбШвнг(А)-LS, КВБбШвнг(А)-LS, КВВГзнг(А)-LS,
КВВГЭзнг(А)-LS, КВВбШвнг(А)-LS, изготовленные по ТУ 16.К17-057-2007. Код
ОКПД 27.32.13.143; Код ТН ВЭД 8544 49 910 8.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3 5.4, 5.6; ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения
горения при групповой прокладке- ПРГП16 (Категория А), ГОСТ 12.1.044-89
Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения- ПТПМ2, ГОСТ ИЕС
61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного
изделия- ПД2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 206С от 16.03.2023г. Испытательная лаборатория ООО
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область,
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты:
info@prompozhtest.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 16.К17-057-2007, Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС RU.0001.13ФК39.0061 от 26.06.2020 г. по 26.06.2023 г., выдан
органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества
«ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78,
корпус 2, аттестат аккредитации ДС.ИСМ.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2023 г. по 19.03.2026 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

